

Rakennusvalvonta seuraavissa kunnissa:

**KANGASALA LEMPÄÄLÄ NOKIA  
ORIVESI PIRKKALA TAMPERE  
VESILAHTI YLÖJÄRVI**

**IV - TYÖN  
TARKASTUSASIAKIRJA**

**lupatunnus** \_\_\_\_\_

**dnro** \_\_\_\_\_

RAKENNUS-  
PAIKKA

Kiinteistötunnus

Osoite

RAKENNUTTAJA

Nimi

Puh.

IV - TYÖNJOHTAJA

Nimi

Puh.

**TEHTÄVÄ**

Vastuuhenkilö<sup>1)</sup>

Päivämäärä

Allekirjoitus

<sup>1)</sup> Kun vastuuhenkilönä on iv- työjohtaja, riittää kirjaukseksi pelkkä päiväys ja allekirjoitus

Rakennuslupaan ja sen  
ehtoihin on tutustuttu

**Aloituskokous** on  
toimitettu

LVI-suunnitelmat ovat työmaalla  
ja niihin on tutustuttu

Kanaviston  
asennustarkastus on suoritettu

Tiiveyskoe suoritettu (mikäli käytetyt kanavaosat  
eivät ole tyyppihyväksytyjä). Pöytäkirja

Lämmön- / paloeristeet  
tarkastettu

Kanaviston puhdistettavuus / puhtaus  
on tarkastettu

Koneellisen ilmanvaihdon  
tulo-/poistoilmaventtiilit tarkastettu

Painovoimaisen ilmanvaihdon  
venttiilit tarkastettu

Ilmamäärien mittaus ja säätö  
suoritettu. Pöytäkirja

IV-järjestelmän ominaissähkönkulutus (SFP)  
on mitattu. Pöytäkirja

Rakennustuotteiden kelpoisuus  
on tarkastettu

IV-järjestelmän tiedot päivitetty  
energiaselvitykseen

**LVI-loppukatselmus**  
on toimitettu

**IV-töyönohtaja luovuttaa tämän tarkastusasiakirjan mahdollisine liitteineen loppukatselmuksessa  
rakennusvalvontaviranomaiselle ja kopion rakennuttajalle.**

09.01.2014 JM